



Registrazione numero / Registration number

1510b/19

ATTESTATO DI PROVA DECLARATION OF TEST

Visti i Rapporti di Prova e di classificazione / Referring to the Test and Classification Reports
n. 19061701 AS del/dated 06/09/2019

si dichiara che il prodotto/ we declare that the product

Dispositivo per uscite di emergenza azionato con maniglia a leva Emergency exit device operated by lever handle Mod. IDEA PAD

prodotto dalla Società/ manufactured by the Company

ISEO SERRATURE S.p.A.
Via S. Girolamo, 13 - 25055 PISOGLNE (BS) - ITALY

ha superato il test durabilità e di temperatura secondo la norma EN 1125:2008 con il seguente risultato
has passed the durability and temperature tests according to the standard EN 1125:2008 with the following result

500.000 cicli / cycles
-25°C

Prima emissione / First issue: 15/10/2019
Ultima emissione / Last issue: 28/10/2019

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product